



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Теплокоммунэнерго»

/ А.Э. Серебrenиков /

« 01 » 08 2018 г.

АКТ № 22534766

**ПОВТОРНОГО ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя

ООО УК «Возрождение ЖКХ»

по адресу: ул. Туполева 9/1 вв1

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие пунктам настоящих Правил

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с
« 01 » август 2018 г. по окончание отопительного сезона 2018-19 гг в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепловычислитель ТСРВ-034 По 23.08.2020г	800254	$Q=71,819 \text{ Гкал}$ $M_1=116400,716 \text{ т}$ $M_2=103363,413 \text{ т}$ $ВНР=625449,49 \text{ ч}$ $ВОС=1119797,00 \text{ ч}$	Щит учета 22534766
Расходомер ЭРСВ-420Л Ду-50 По 15.08.2020г	725125	_____	Подающий тр-д 22534767
Расходомер ЭРСВ-420Л Ду-50 По 15.08.2020г	728094	_____	Обратный тр-д 22534768
Термосопротивление ВЗЛЕТ ТПС По 10.08.2020г	709304/1	_____	Под тр-д 22534769
Термосопротивление ВЗЛЕТ ТПС По 10.08.2020г	709304/2	_____	Обр тр-д 22534770

Представитель энергоснабжающей организации: техник службы метр. Квитко А.А., 2-850-666(доб.3500)

(должность, фамилия, номер телефона) подпись: _____

Ответственный представитель потребителя: _____

(должность, фамилия, номер телефона) подпись: _____



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Теплокоммунэнерго»
/ А.Э. Серебреников /

« 01 » 08 2018 г.

АКТ № 22534982
ПОВТОРНОГО ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У ПОТРЕБИТЕЛЯ

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя

ООО УК «Возрождение ЖКХ»

по адресу: ул. Туполева 9/1 вв2

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие пунктам настоящих Правил

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с
« 01 » август 2018 г. по окончание отопительного сезона 2018-19 гг в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
Тепловычислитель ТСРВ-034 По 23.08.2020г	800316	$Q=2099,760 \text{ Гкал}$ $M_1=139050,053 \text{ т}$ $M_2=143863,625 \text{ т}$ $BHP=689963,99 \text{ ч}$ $BOC=593623,35 \text{ ч}$	Щит учета 22534982
Расходомер ЭРСВ-420Л Ду-50 По 15.08.2020г	725172	_____	Подающий тр-д 22534984
Расходомер ЭРСВ-420Л Ду-50 По 15.08.2020г	733539	_____	Обратный тр-д 22534983
Термосопротивление ВЗЛЕТ ТПС По 10.08.2020г	709219/1	_____	Под тр-д 22534981
Термосопротивление ВЗЛЕТ ТПС По 10.08.2020г	709219/2	_____	Обр тр-д 22534985

Представитель энергоснабжающей организации: техник службы метр. Квитко А.А., 2-850-666(доб.3500)

(должность, фамилия, номер телефона) подпись:

Ответственный представитель потребителя: и.о. генерального директора

(должность, фамилия, номер телефона) подпись: И.А. Голубев Юнелл